

AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN
Kennzahlenblatt
 Berichtsjahr: **2023**



Laut §14 Abs.1 Z 7 und Z 8 und bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die
<> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die
<> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI
gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber: **EWA Energie- und Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde St. Anton GmbH** E-Control-Nr. **068**
 AT-Nummer **AT005320**

	2021	2022	2023	3-Jahres-Durchschnitt ¹
SAIDI	0,00	0,00	0,00	0,00
ASIDI	0,00	0,00	0,00	0,00

Webseite der Veröffentlichung:
<https://www.ewa-services.at/de/kommunal/stromnetz-ewa-stanton-arlberg/>

¹ Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom